

3.1.3. B03A บันไดหลักของอาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารที่เข้าข่ายตามกฎหมาย มีความกว้างสุทธิของบันได และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน

บันไดหลักควรมีความกว้างสุทธิของบันได และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร กรณีเกิดเพลิงไหม้ ความกว้างบันไดอย่างเพียงพอต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางภายในช่องบันได มีตัวเลขระบุชั้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหนีไฟในอาคารเพื่อให้ผู้ใช้อาคาร ทราบตำแหน่งของตนเองเมื่อทำการหนีภัย และมีดวงโคมส่องสว่างเพียงพอรองรับการใช้งานเมื่อเกิดอัคคีภัยที่ต้องใช้งานบันไดหนีไฟได้สะดวก

