

B05I ภายในห้องตรวจ หรือ หลังห้องตรวจ ออกแบบให้มีการติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับแพทย์ โดยแยกจากอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (เช่น ก้านปิดด้วยข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์)

การออกแบบให้มีการติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่มีห้องตรวจ



BSH 1.5

B05I ภายในห้องตรวจ หรือหลังห้องตรวจ ออกแบบจากอ่างล้างมือหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ และเลือกใช้ข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์



ห้องตรวจโรค มีอ่างล้างมือหลังห้องตรวจที่ออ