

B06I ออกแบบให้มีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และเลือกใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เขาคันเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์)

การออกแบบให้แผนกผ่าตัด มีอ่างฟอกมือเพียงพอเหมาะสม

เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และอำนวยความสะดวกแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่

