

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไม่มี	มี บางส่วน	มี ครบถ้วน
3.12.7	ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้ำควรใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เข่า ดันเปิด-ปิดน้ำ หรือแบบเซนเซอร์			/

