

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไม่มี	มี บางส่วน	มี ครบถ้วน
3.2.2	ทางเข้า – ออกหลักของโรงพยาบาล กรณีช่องเดิน รถทางเดียว(one-way)ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร กรณีช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวน ทาง(two-way)ต้องมีความกว้างกว่า 6 เมตร			/

