

P09A ออกแบบให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล โดยมีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร

มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาล ด้วยบริบทของประเทศไทยจำเป็นต้องมีความกว้างของทางเดินเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาล รวมทั้งสะดวกต่อการเข็นเปลนอนสวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรสวนทางกันได้โดยสะดวก โดยพื้นผิวทาง จะต้องเป็นวัสดุที่คงทนถาวร มีความเรียบ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย ระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมน้ำ ตลอดทางต้องมีหลังคาคลุม มีราวจับและราวกันตกด้านข้าง มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไปจนถึงประตูทางเข้าของอาคาร กรณีทางเดินเชื่อมที่บรรจบกันหรือทางเข้าสู่อาคารมีระดับที่ต่างกัน ต้องเชื่อมกันโดยใช้ทางลาด (Ramp) ที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน (ไม่ควรใช้บันได)

