

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไม่มี	มี บางส่วน	มี ครบถ้วน
3.23.4	ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ			/



