

F12E ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร: ความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร (21 ลักซ์)บริเวณที่จอดรถ (50 ลักซ์) และบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายนอกอาคาร ในเวลากลางคืน และตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสนเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร

เพื่อให้มีแสงส่องสว่างบริเวณภายนอก ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน มีความปลอดภัย และให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพื้นที่ภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณพื้นที่ทั่วไป เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสนเกิน และป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

