

F16E ออกแบบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน มีการติดตั้งรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท.และติดตั้งครอบคลุมตามพื้นที่บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้องเครื่อง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2-2.70 เมตร



ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ทางสัญจร



ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
บันไดทางหนีไฟ



ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ห้องเครื่อง