

F17E ออกแบบชนิด จำนวน และสีของเต้ารับไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพียงพอต่อการใช้งานสามารถแยกแยะระหว่างเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เลือกใช้กับอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถแยกแยะระหว่างเต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายปกติ (ใช้สีขาว), เต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (ใช้สีแดง) และเต้ารับไฟฟ้าที่รับไฟมาจากระบบ IT โดยผ่าน Isolated Transformer (ใช้สีเหลือง) ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เลือกใช้กับอุปกรณ์บริภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

