



ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ENV3 การจัดการน้ำเสีย

ข้อที่ 3.11 มีการตรวจวัดไข่นอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ทุกๆ 1 ปีในน้ำทิ้งและกากตะกอนตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา
ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๔/๑๓๑๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ไตรมาสที่ ๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

ตามที่งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลปรางค์กู่ รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสีย ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ไตรมาสที่ ๓ ผลตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ พารามิเตอร์ คือ TKN, Coliforms, Fecal Coliforms เนื่องจากเหตุมดกัดสายไฟเครื่องเติมอากาศไหม้ ระบบไม่ทำงาน ตรวจพบช่วงก่อนเจ้าหน้าที่จากขอนแก่นมาเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ตรวจภาคสนามเบื้องต้นพบสีน้ำขาวขุ่นที่แปลงพืชและหน่วยสัมผัสคลอรีน ออกซิเจนในน้ำต่ำ ไม่พบคลอรีนปลายทางน้ำทิ้ง นั้น

ในการนี้งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและระบาดวิทยา โรงพยาบาลปรางค์กู่ จึงขอส่งรายงานแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย และทำการแก้ไขปัญหาน้ำงาน ดูแลระบบให้ดีขึ้น เพื่อบันทึกตัวอย่างน้ำส่งตรวจในรอบไตรมาสที่ ๔ ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวฐนิตา ปรนปรี้อ)
นักสาธารณสุข

-ความเห็น หัวหน้ากลุ่มงาน
☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(นายณัฐชัย คำแสน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

-ความเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่
☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(นายอัครเดช บุญเย็น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่

บันทึกข้อความรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้งทุกๆ ไตรมาส 1- 4
ให้ผู้บริหารรับทราบพร้อมแนบผลยืนยัน



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

สาขาธนบุรี : 111/8 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
Khonkaen Branch : 111/8 Moo 14 Mitropab Road, Nai Muang, Muang, Khonkaen 40000 Thailand
Tel : (043) 0 4324 7704-7 Fax : (043) 0 4324 7703
http://www.centralthai.com

Central Lab
One Stop Laboratory

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 30 เมษายน 2568

เลขที่รายงาน TRKK68/06868

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รายละเอียดตัวอย่าง

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

โรงพยาบาลปรังคัง

84/2 หมู่ 1 ตำบลพินนาเหนือ อำเภอปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ 33170

น้ำทิ้ง

KK68/02635-001

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง (สิ่งของใส)

ภาชนะบรรจุ : แก้วลอนพลาสติก, จำนวน : 1 แก้วลอน, น้ำหนักปริมาตร : 5 ลิตร,

อุณหภูมิ : แช่เย็น, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง

23 เมษายน 2568

วันที่ทดสอบ

23 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
PARASITIC EGGS	Not Found	< 1	eggs/L	-	SIMPLE-CENTRIFUGAL SEDIMENTATION, FORMALIN-ETHYL ACETATE SEDIMENTATION AND FLOATATION METHOD SIMPLE-CENTRIFUGAL SEDIMENTATION, FORMALIN-ETHYL ACETATE SEDIMENTATION AND FLOATATION METHOD
<i>Escherichia coli</i>	460	< 1,000	MPN/100mL	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023, Part 9221F.

หมายเหตุ : นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและลดข้อผิดพลาด และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาจุลินทรีย์
พบพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในน้ำทิ้งและสภาพก่อนที่ผ่านระบบบำบัดเสียปฏิรูปแล้ว พ.ศ. 2564

-End of Report-

(นางสาวสุวิมล อินทร์ระมาด)
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผลการตรวจวัดไข้หนองพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล