



KSS1.3 สถานพยาบาลมีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

มีการทดสอบระบบเรียกพยาบาลให้ใช้งานต่อเนื่องเพื่อให้ระบบเรียกพยาบาลสามารถทำงานได้ตามปกติ มีการตรวจสอบการทำงานของระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานและลดความเสี่ยงต่อการเสียหาย ระบุปัญหาได้หากพบความ ผิดปกติ การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยจำกัดวงความเสียหายได้ จากการตรวจพบความ ผิดปกติเล็กน้อยแต่เนิ่นๆ

แผน/การตรวจสอบการใช้งาน ระบบเรียกพยาบาล
ปีงบประมาณ 2569

วันที่	จุดที่ 1 IPD1						จุดที่ 2 IPD2						จุดที่ 3 LR			จุดที่ 4 OPD			จนท.ผู้ตรวจสอบ		
	ห้องผู้ป่วย	ห้อง V1	ห้อง V2	ห้อง V3	ห้อง V4	ห้อง V5	ห้อง V6	ห้องผู้ป่วย	ห้อง V1	ห้อง V2	ห้อง V3	ห้อง V4	ห้อง V5	ห้อง V6	ห้องผู้ป่วย LR	ห้องผู้ป่วย LR 1	ห้องผู้ป่วย LR 2	ห้องผู้ป่วย		ห้องผู้ป่วย	ห้องผู้ป่วย
6 ต.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200
13 ต.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200
20 ต.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
27 ต.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
3 พ.ย 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
10 พ.ย 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
17 พ.ย 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200
24 พ.ย 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
8 ธ.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
15 ธ.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200
22 ธ.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
29 ธ.ค 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200
5 ม.ค 69	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	จิรพร
12 ม.ค 69	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	จิรพร

หมายเหตุ / ใช้งานได้ตามปกติ
X ใช้งานไม่ได้